

桂キャンパスのトイレの石鹸の設置についておよび桂キャンパス A1 棟カードリーダーの感度の悪さについて

【ご意見・ご要望】（投稿日：2019年6月7日）

桂キャンパスのトイレにおける石鹸の設置が行き届いていないと感じることがあります。具体的には B クラスターの生協食堂が入っている福利厚生棟などですが、当方も把握しきれているわけではないので、いま一度全トイレについて石鹸の有無の確認と、設置のないトイレについては設置の徹底をお願いしたいです。

また、昨年度に A1 棟の扉の解錠のためのカードリーダーが入れ替わったと思いますが、これが従来のカードリーダーに比べて非常に感度が悪く、他の棟のカードリーダーではパスケースに入れたままの学生証で解錠できるところが、A1 棟のカードリーダーではカード単体にしなればほぼ反応しない状態です。些細なことと思われるかもしれませんが、日常的に A1 棟に出入りする必要がある者としては十分なストレスであると思います。カードリーダーの交換の検討をお願いします。

【回答】（回答日：2019年11月8日）

（桂地区（工学研究科）事務部、教育推進・学生支援部厚生課）

回答が遅くなりまして申し訳ありません。

桂キャンパスのトイレへの石鹸の設置状況ですが、A クラスター、C クラスター及び B クラスター事務管理棟については、全てのトイレに石鹸を設置しております。万が一補充が切れておりましたらお近くの事務室までご連絡ください。福利・保健管理棟につきましては、手洗い洗剤を設置しているところといないところがありましたので、今後はご要望のとおり全てのトイレに設置するようにいたします。

A 1 棟のカードリーダーですが、平成 30 年度の工事で交換しました。老朽化で故障の頻度が多くなってきたので、A 1 棟のすべてのカードリーダーを交換しました。カードリーダーの小型化及び省エネ化しました。また、感度をよくするために令和元年 5 月 17 日にカードリーダーの設置位置の改善工事を行いましたので、現在は最大限の感度を保っていると考えます。