

## 学習室 24 の換気について

【ご意見・ご要望】（投稿日：2019 年 12 月 28 日）

学習室 24 は人が多くて換気が十分でないため、二酸化炭素濃度が高くて集中しにくいです。眠くなります。換気扇を増やすなどして対策して欲しいです。

【回答】（回答日：2020 年 1 月 22 日）

（附属図書館）

学習室 24 では換気扇 5 台を常時運転し、隔月で空気環境測定を行っています。数値としてはいずれも基準値内であり法令上の環境水準は保たれていますが、空気の流れや偏りについて、対応策がないか今後検討していきます。

外気温の変化、特定時間帯の滞在者数、座席の場所など様々な要件や個人の感受性によっても影響は異なるかとは思いますが。空気が悪いと感じられた場合は手近の窓を開けるなどして適宜換気をおこなってください(5分程度でもかなり改善されると思います)。席の位置などから窓が開けづらい場合はカウンター職員にお声掛けいただければ職員が窓を開けます。