

扉の改善のお願い

【ご意見・ご要望】（投稿日：2020年2月18日）

桂キャンパス C クラスタ C3 棟の庶務課に近い方の扉につきまして、夜間や休日は施錠されカードで鍵を解除する仕組みになっているかと思えます。

その扉につきまして、カードリーダーが警告音を発し続けて反応せず、かといって扉が開きっぱなしというわけでもなく、入ることができない場合が頻繁にあります。

改善して頂けますと有難いです。

また、桂キャンパス C クラスタ C3 棟 b の 3 階の駐車場に抜ける扉につきまして、常に強い風が吹き抜けており、開いたままの状態になっている、あるいは勢いよく閉まるという状況で困っております。

特に勢いよく閉まる場合は大変危険で、かなり慎重に開け閉めしなくてはいけないので困っております。

難しいかもしれませんが改善して頂けますと助かります。

よろしくお願い致します。

【回答】（回答日：2020年3月13日）

（桂地区（工学研究科）事務部）

「扉の改善のお願い」につきまして回答いたします。

カードリーダーの警告音につきましては、扉が閉まりきらず開放状態と認識し警報音が発生していました。ドアチェックの調整を実施し、警報音は発生しなくなっています。また、今後季節の温度変化に伴いドアチェックの調整を計画的に実施します。

C3 棟 b 棟の 3 階扉につきましては、ドアチェックの調整を実施していますが、風の向きや吹き方により扉が勢いよく閉まったり、逆に引っ張られたりすることは承知しておりますが、カードリーダーで管理している扉のため、扉の閉まるスピードを遅く調整すると今度はきちっと閉まらず、エラー音が発生してしまうため調整が難しい扉です。今後、より性能の優れたドアチェックの選定及び交換等を検討します。

以下文面を掲示しておりますが、

「お願い この扉の施錠を確実にするためにお手数ですが、扉閉時の施錠の確認をお願いいたします。 C3 棟施設管理室」

今回のことを受け以下のとおり「突風注意」に対する掲示も新たにするようにいたします。

「突風注意 この扉は風により勢いよく閉まることがあります。扉の開閉は慎重にお願い致します。 C3 棟施設管理室」