

吉田南総合図書館について

【ご意見・ご要望】(投稿日:2026 年 7 月 17 日)

吉田南総合図書館についてなのですが、2 階の本棚 12～13 番辺りが一日中軋む音を立てていて勉強に集中することが出来ません。どうにか原因を突き止めて解決していただけたらと思います。

【回答】(回答日:2026 年 8 月 26 日)

(回答部署:吉田南構内共通事務部総務課学術情報掛)

図書館内にて勉強の集中を阻害するような音があったとのこと、ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。

軋む音の原因が天井にある空調の排気口であることがわかりました。7 月末日に修理し、これ以上異音や振動が起こらないかを確認いたしました。現在は不快な音はなくなったかと思います。

もしまた気になる点があれば遠慮なく吉田南総合図書館のスタッフまでご連絡ください。