

付属資料・目次

特記仕様書（抜粋）	特 1
現場説明付記事項・配置図	1
平面図	2～7
立面図	8～9
断面詳細図	10

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

京都大学（南部）学内共同研究センター共同研究棟改修電気設備工事

I 工 事 概 要

1. 工事場所
- 京都市左京区吉田下阿達町4-6（京都大学旧京都織物跡構内）
2. 完成期限
- 令和8年2月27日（金曜日）

3. 建物概要

建 物 名 称		学内共同研究 センター共同研究棟			
工 種		模様替			
構 造		R5			
建築基準法 による	建築面積 (㎡)	500.84			
	延べ面積 (㎡)	2,123.24			
消防法施行令別表第一の区分		(7) 項			
改 修 面 積 (㎡)		2,123.24			

4. 工事種目（●印の付いたものが対象工事種目）

工 事 種 目	建物別及び屋外		工 事 種 別		
	学内共同研究 センター共同研究棟	屋 外			
● 電灯設備	— 式				
● 動力設備	— 式				
○ 電気自動車用充電設備					
○ 電熱設備					
○ 雷保護設備					
● 受変電設備	— 式				
○ 電力貯蔵設備					
○ 発電設備					
● 構内情報通信網設備	— 式				
● 構内交換設備	— 式				
○ 情報表示設備					
○ 映像・音響設備					
○ 拡声設備					
● 誘導支援設備	— 式				
● テレビ共同受信設備	— 式				
○ 監視カメラ設備					
○ 駐車場管制設備					
○ 防犯・入退室管理設備					
● 火災報知設備	— 式				
● 中央監視制御設備	— 式				
● 集中検針設備	— 式				
● 構内配電線路		— 式			
○ 構内通信線路					
● 発生材処理	— 式	— 式			
○ テレビ電波障害防除					

II 工 事 仕 様

1. 共通仕様
- (1) この工事の受注者は、国立大学法人京都大学契約事務取扱要領(平成16年4月1日財務担当理事
裁定制定)別記第1の工事請負契約基準、現場説明書、特記仕様書1枚、図面 ____枚によるほか、
下記●印のものを適用する。
- 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)
- 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)
- 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「標準図」という。)
- 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)
- 文部科学省電気設備工事標準図(特記基準)(令和4年版)(以下「文科標準図」という。)
- 工事写真撮影要領(令和5年9月)

- 施工条件
- (第1編1.3.3)
- [第1編1.3.3]
- 構内の行事等により作業が制限されることがあるので、監督職員と協議の上、工程を決定すること。
- 本工事建物周囲は研究棟や住宅等が立地することを十分認識し、周辺への影響に配慮すると共に、安全にも十分に配慮すること。
- 工事用地および工事用地周辺において適切な養生・清掃を行うこと。また、工事車両の搬出入時などに周辺道路等を汚損、
破損等をした場合は速やかに対応すること。
- 臭気の発生する作業は、周囲に対して影響が少ない工法を採用すること。
- 穿孔工事等の騒音・振動・粉塵の発生する作業は、低騒音・低振動・低粉塵工法を採用すること。
- 工事車両の通行は交通整理員を配置する等、安全対策を講ずること。
- その他建物内や敷地周囲に影響があると思われる作業については、監督職員と協議を行い進めること。
- 建築中の工事による接続箇所等の取合いの作業については、養生等を行い本工事に干渉しないよう留意すること。
- 付近で建築中の建物と本工事建物は接続して一棟の建物とする計画のため、建築中の工事と本工事での取り合いについては、
監督職員と協議を行い進めること。
- 学生の課外活動施設が付近にあるため、施設への通行動線を確保するとともに安全対策を講じること。
- 停電作業日については、監督職員と協議して決定するものとする。



工事名	京都大学（南部）学内共同研究センター共同研究棟改修電気設備工事		
図面名称	縮尺	設計日	
特記仕様書（抜粋）			令和7年6月

図面番号

特 1

現場説明付記事項

- 1 工事施工上の注意事項
- 1) 車両通行経路は、図示の通りとし監督職員と協議の上、誘導員等を配置し、交通整理を行うこと。
工事車両は周辺道路上での違法駐車は行わないようにし、また路上に縦列待機させることも行わないこと。
- 2) 工事用地は図示の範囲とし、危険防止のため関係者以外の出入ができないようにすること。また、工事関係車両（通勤車両を含む）は工事用地内に駐車することを原則とし、構内の駐車エリア、道路及び空地への駐車は行わないこと。
- 3) 学校行事・近隣地区行事を考慮して工事計画を立てること。
以下の日程は試験及び行事予定日のため、作業中止日として、工事の計画を立てること。
・令和7年11月20日、11月21日、11月22日、11月23日（11月祭）
・令和7年12月14日（特色入試）
・令和8年1月17日、1月18日（大学共通テスト）
・令和8年2月25日、2月26日（一般入試）
その他、学内の試験等による作業の中止については、監督職員と協議すること。
- 4) 撤去工事その他で大きな音、振動等が生じる場合は、あらかじめ監督職員に日時を連絡し、承諾を得て工事を進めること。また、施工中の防音対策を十分に検討し行うこと。
- 5) 教職員、学生等の通行が頻繁なため、構内車両通行には徐行の徹底等、十分注意するよう指導を行うこと。
- 6) 工事場所内に火災予防のため適切な数量の消火器を設置するとともに、工事関係者に対し、火気等の取り扱いに十分注意するよう指導を行うこと。
- 7) 支障となる地中埋設物を発見した時は、監督職員と協議の上撤去し、適正処分すること。
- 8) 工事用地は、除草等常に良好な環境を保持すると共に工事完成時には原状に復帰して返還すること。
- 9) 同一構内の他工事の業者と連絡調整を密に行い、安全かつ円滑な工事の実施に努めること。
- 10) 作業時間は、午前8時30分から午後5時15分を原則とすること。
- 11) 敷地内及び近隣では喫煙は行わないこと。
- 2 工事中の構内安全対策について
- 工事中の構内安全対策については、下記事項を十分留意した上、具体的な安全対策等を立案し、監督職員と協議の上、承諾を受けるものとする。
- 1) 監督職員と協議の上、構内要所に工事予告板、警戒標識板、交通規制標識板、工事表示板、案内板等を設置し、常に良好な状態に保つこと。
- 2) 構内で工事に伴い、段差等の危険な状態となる箇所には、安全柵、工中表示板（点滅灯付）を、夜間は保安灯及び赤色回転灯を設置し、安全な状態を確保すること。
- 3) 構内通行の安全及び騒音防止のため工事用車両は徐行すること。
- 4) 大型車両の構内通行に際し、地中埋設物、マンホール等は必要に応じ養生を行うこと。
- 5) 大型車両による作業の場合は必要に応じて交通整理員を追加増員し、誘導・交通整理等により構内の安全確保に努めること。
- 6) 仮囲いの設置に伴い、構内通路の視認性が確保できない場合は、常夜灯及びコーナー部に透明パネルを設置するなど安全確保に努めること。






案内図

凡 例


記 号	内 容
	本工事建物
	建築中建物（令和7年1月～令和8年2月）
	工事用地 1,050㎡
	仮囲い（フェンスバリアード H=1.8m） 合計 = 125m 【別途建築工事】
	養生シート張り 外部くさび式本足場 H=建物棟高さまで 合計=113m ※フェンスバリアード設置 ※出入口部は鎖等の鍵付き施設の上、 侵入対策を行うこと ※上記範囲外の外壁改修は高所作業 車等で行う 【別途建築工事】
	パネルゲート 2ヶ所 【別途建築工事】
	工事用車両進入経路
	交通整理員（大型車両搬出入時等）
	水道分岐位置
	電力分岐位置

構内配置図 S=1/400





凡例	
	撤去建具を示す
	改修建具を示す
	既設建具を示す [存置]
	LGS下地壁撤去を示す [撤去]
	LGS+ (片面) GB-R (7) 9.0 [7舎] [撤去]
	LGS+ (両面) GB-F (7) 21+21 [7舎] [撤去]
	LGS+ (両面) GB-F (7) 15+15 [7舎] [撤去]
	LGS+ (両面) GB-F (7) 9+9 [7舎] [撤去]
	鉄筋コンクリート壁撤去を示す (※特記無き限り、(7) 120とする) [撤去]
	縦樋: 1/2" VP φ100を示す [撤去]
	室名札 [撤去]
	レターサイン [撤去]
	WB: ホワイトボード (W3400×H1200) (SF: 1箇所) [撤去]
	NB: 掲示板 (W1800×H1500) (1F: 1箇所) [撤去]
	BB: 黒板 (W3400×H1200) (3F: 1箇所) [撤去]
	屋内消火栓 [※別途設備工事]
	消火器ボックス (埋込型) [撤去]
	床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所) [撤去]



凡例	
	新設建具を示す
	改修建具を示す
	既設建具を示す
	LGS (65) 下地壁新設を示す (※特記なき限りL-1とする) ※表層仕上: GB-F、GB-R、FK→EP塗 [新設]
	L-1 フォ壁: (片面) GB-R (7) 12.5+9.5 [新設]
	L-2 水廻りPS: (片面) GB-S (7) 12.5+9.5+12.5 [新設]
	L-3 耐火1H壁: (両面) GB-F (7) 12.5+12.5 [新設]
	L-4 耐火1H+遮音壁: GW (7) 50+ (片面) GB-F (7) 12.5+12.5 (片面) GB-F (7) 12.5+12.5+9.5+12.5 [新設]
	L-5 遮音壁: GW (7) 50+ (両面) GB-S (7) 12.5+9.5+9.5+12.5 [新設]
	L-6 (両面) GB-R (7) 12.5+12.5 [新設]
	L-7 (両面) GB-S (7) 12.5+9.5+12.5 [新設]
	L-8 (片面) GB-S (7) 12.5+9.5+12.5 (片面) GB-R (7) 12.5+12.5 [新設]
	L-9 遮音壁: GW (7) 50+ (両面) GB-S (7) 12.5+9.5+12.5 (片面) GB-R (7) 12.5+12.5 [新設]
	W-1 自立型間仕切壁: (片面) GB-R (7) 12.5+9.5 (片面) GB-S (7) 12.5+9.5+12.5 [新設]
	縦樋: 1/2" VP φ100を示す [新設]
	1/2" A (案内板) [新設]
	1/2" B (室名サイン: 平付型) [新設]
	1/2" C (レターサイン: 平付型) [新設]
	1/2" D (レターサイン: カタチクシート貼) [新設]
	点字サイン、誘導サイン等を示す (ステンレス鋼) [新設]
	WB: ホワイトボード (W3400×H1200) [新設]
	屋内消火栓 [※別途設備工事]
	消火器ボックス (埋込型) [新設]
	床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所) [新設]
	床レベルを示す (特記なき限りFL=±0とする)
工事範囲外を示す	

Architectural floor plan of the 3rd floor before renovation. The plan shows a long rectangular building with various rooms and corridors. Rooms include 301 (編集室), 302 (准教室), 303 (持続型生存基盤研究推進室), 304 (准教室), 305 (KRSEA編集室), 306 (准教室), 307 (研究員室), 男子便所, 女子便所, 湯沸室, 階段室A, 階段室B, and EV. Corridors are labeled L-A, L-C, L-D, and EPS. The plan includes dimensions for room widths and overall building dimensions. A north arrow is located in the top left corner. The plan is overlaid with a grid system with labels X0 to X7 and Y0 to Y3.

凡例		
	撤去建具を示す	
	改修建具を示す	
	既設建具を示す	[存置]
	LGS下地壁撤去を示す	[撤去]
	LGS+ (片面) GB-R (7) 9. 0 [7倉]	[撤去]
	LGS+ (両面) GB-F (7) 21+21 [7倉]	[撤去]
	LGS+ (両面) GB-F (7) 15+15 [7倉]	[撤去]
	LGS+ (両面) GB-F (7) 9+9 [7倉]	[撤去]
	鉄筋コンクリート壁撤去を示す (※特記無き限り、(7)120とする)	[撤去]
	縦樋: ｶﾞｰｰP φ100を示す	[撤去]
	室名札	[撤去]
	ﾋﾞｰｸﾞﾄﾞｱ	[撤去]
	WB: ｵｰｸﾄﾞｰﾄﾞ (W3400×H1200) (5F:1箇所)	[撤去]
	NB: 掲示板 (W1800×H1500) (1F:1箇所)	[撤去]
	BB: 黒板 (W3400×H1200) (3F:1箇所)	[撤去]
	屋内消火栓	[※別途設備工事]
	消火器: ｶﾞｽ (埋込型)	[撤去]
	床下点検口 (600×600) (1F:2箇所)	[撤去]

35,437.5

2,977.3

3.375 5.060 5.070 3.370 6.750 3.375 3.375 1.687.5 3.375

Y3 6.750

Y2 1.875

Y1 3.050

Y0 3.700

15.375

304 教員室

303 教員室

302 教員室

301 実験室

女子トイレ

男子トイレ

多目的トイレ

給湯室

階段室B

工場

SUS製手摺 (H1100) [新設]

EV

EV+1

EV+2

EV+3

EV+4

EV+5

EV+6

EV+7

EV+8

EV+9

EV+10

EV+11

EV+12

EV+13

EV+14

EV+15

EV+16

EV+17

EV+18

EV+19

EV+20

EV+21

EV+22

EV+23

EV+24

EV+25

EV+26

EV+27

EV+28

EV+29

EV+30

EV+31

EV+32

EV+33

EV+34

EV+35

EV+36

EV+37

EV+38

EV+39

EV+40

EV+41

EV+42

EV+43

EV+44

EV+45

EV+46

EV+47

EV+48

EV+49

EV+50

EV+51

EV+52

EV+53

EV+54

EV+55

EV+56

EV+57

EV+58

EV+59

EV+60

EV+61

EV+62

EV+63

EV+64

EV+65

EV+66

EV+67

EV+68

EV+69

EV+70

EV+71

EV+72

EV+73

EV+74

EV+75

EV+76

EV+77

EV+78

EV+79

EV+80

EV+81

EV+82

EV+83

EV+84

EV+85

EV+86

EV+87

EV+88

EV+89

EV+90

EV+91

EV+92

EV+93

EV+94

EV+95

EV+96

EV+97

EV+98

EV+99

EV+100

EV+101

EV+102

EV+103

EV+104

EV+105

EV+106

EV+107

EV+108

EV+109

EV+110

EV+111

EV+112

EV+113

EV+114

EV+115

EV+116

EV+117

EV+118

EV+119

EV+120

EV+121

EV+122

EV+123

EV+124

EV+125

EV+126

EV+127

EV+128

EV+129

EV+130

EV+131

EV+132

EV+133

EV+134

EV+135

EV+136

EV+137

EV+138

EV+139

EV+140

EV+141

EV+142

EV+143

EV+144

EV+145

EV+146

EV+147

EV+148

EV+149

EV+150

EV+151

EV+152

EV+153

EV+154

EV+155

EV+156

EV+157

EV+158

EV+159

EV+160

EV+161

EV+162

EV+163

EV+164

EV+165

EV+166

EV+167

EV+168

EV+169

EV+170

EV+171

EV+172

EV+173

EV+174

EV+175

EV+176

EV+177

EV+178

EV+179

EV+180

EV+181

EV+182

EV+183

EV+184

EV+185

EV+186

EV+187

EV+188

EV+189

EV+190

EV+191

EV+192

EV+193

EV+194

EV+195

EV+196

EV+197

EV+198

EV+199

EV+200

EV+201

EV+202

EV+203

EV+204

EV+205

EV+206

EV+207

EV+208

EV+209

EV+210

EV+211

EV+212

EV+213

EV+214

EV+215

EV+216

EV+217

EV+218

EV+219

EV+220

EV+221

EV+222

EV+223

EV+224

EV+225

EV+226

EV+227

EV+228

EV+229

EV+230

EV+231

EV+232

EV+233

EV+234

EV+235

EV+236

EV+237

EV+238

EV+239

EV+240

EV+241

EV+242

EV+243

EV+244

EV+245

EV+246

EV+247

EV+248

EV+249

EV+250

EV+251

EV+252

EV+253

EV+254

EV+255

EV+256

EV+257

EV+258

EV+259

EV+260

EV+261

EV+262

EV+263

EV+264

EV+265

EV+266

EV+267

EV+268

EV+269

EV+270

EV+271

EV+272

EV+273

EV+274

EV+275

EV+276

EV+277

EV+278

EV+279

EV+280

EV+281

EV+282

EV+283

EV+284

EV+285

EV+286

EV+287

EV+288

EV+289

EV+290

EV+291

EV+292

EV+293

EV+294

EV+295

EV+296

EV+297

EV+298

EV+299

EV+300

EV+301

EV+302

EV+303

EV+304

EV+305

EV+306

EV+307

EV+308

EV+309

EV+310

EV+311

EV+312

EV+313

EV+314

EV+315

EV+316

EV+317

EV+318

EV+319

EV+320

EV+321

EV+322

EV+323

EV+324

EV+325

EV+326

EV+327

EV+328

EV+329

EV+330

EV+331

EV+332

EV+333

EV+334

EV+335


EV+336

EV+337

EV+338

EV


	新設建具を示す	
	改修建具を示す	
	既設建具を示す	
	LGS(65)下地盤新設を示す (※特記なき限りL-1とする) ※表層仕上:GB-F、GB-R、FK→EP塗	[新設]
	7桷壁:(片面)GB-R(7)12.5+9.5	[新設]
	水廻りPS:(片面)GB-S(7)12.5+9.5+珪化化粧板(7)3	[新設]
	耐火IH壁:(両面)GB-F(7)12.5+12.5	[新設]
	耐火IH+遮音壁:GW(7)50+(片面)GB-F(7)12.5+12.5 (片面)GB-F(7)12.5+12.5+珪化化粧板(7)3	[新設]
	遮音壁:GW(7)50+(両面)GB-S(7)12.5+9.5+珪化化粧板(7)3	[新設]
	(両面)GB-R(7)12.5+12.5	[新設]
	(両面)GB-S(7)12.5+珪化化粧板(7)3	[新設]
	(片面)GB-S(7)12.5+珪化化粧板(7)3 (片面)GB-R(7)12.5+12.5	[新設]
	遮音壁:GW(7)50+(片面)GB-S(7)12.5+9.5+珪化化粧板(7)3 (片面)GB-R(7)12.5+12.5	[新設]
	自立型間仕切壁:(片面)GB-R(7)12.5+9.5 (片面)GB-S(7)12.5+珪化化粧板(7)3	[新設]
	堅種:カーVPφ100を示す	[新設]
	サインA(案内板)	[新設]
	サインB(室名サイン:平付型)	[新設]
	サインC(ビ・外サイン:平付型)	[新設]
	サインD(ビ・外サイン:カティングシート貼)	[新設]
	点字タイル、誘導タイルを示す(サイン系統)	[新設]
	WB:ホワイトボードパネル	[新設]
	屋内消火栓	[※別途設備工事]
	消火器φ75埋込型)	[新設]
	床下点検口(600×600) (1F:2箇所)	[新設]
	床レベルを示す (特記なき限りFL=±0とする)	




訂正	令和 年 月 日					工事名称	図面番号	令和 7 年 6 月
						図面名称 縮尺	4	
						3階平面図（改修前・改修後） A1 1/100 A3 1/200		
								京 都 大 学 施 設 部




改修前 屋根伏図					<table><tr><td colspan="2">凡例</td></tr><tr><td></td><td>撤去建具を示す</td></tr><tr><td></td><td>改修建具を示す</td></tr><tr><td></td><td>既設建具を示す</td></tr><tr><td colspan="2">[存置]</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>LGS下地壁撤去を示す</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>LGS+ (片面) GB-R (7) 9. 0 [7舎]</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>LGS+ (両面) GB-F (7) 21+21 [7舎]</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>LGS+ (両面) GB-F (7) 15+15 [7舎]</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>LGS+ (両面) GB-F (7) 9+9 [7舎]</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>鉄筋コンクリート壁撤去を示す (※特記無き限り、(7) 120とする)</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>壁樋: ｶｰVP φ100を示す</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>室名札</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>WB: ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ (W3400×H1200) (5F: 1箇所)</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>NB: 掲示板 (W1800×H1500) (1F: 1箇所)</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>BB: 黒板 (W3400×H1200) (3F: 1箇所)</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>屋内消火栓</td></tr><tr><td colspan="2">[※別途設備工事]</td></tr><tr><td></td><td>消火器ﾎﾞｯｽﾞ(埋込型)</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td></td><td>床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所)</td></tr><tr><td colspan="2">[撤去]</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>					凡例			撤去建具を示す		改修建具を示す		既設建具を示す	[存置]					LGS下地壁撤去を示す	[撤去]			LGS+ (片面) GB-R (7) 9. 0 [7舎]	[撤去]			LGS+ (両面) GB-F (7) 21+21 [7舎]	[撤去]			LGS+ (両面) GB-F (7) 15+15 [7舎]	[撤去]			LGS+ (両面) GB-F (7) 9+9 [7舎]	[撤去]			鉄筋コンクリート壁撤去を示す (※特記無き限り、(7) 120とする)	[撤去]					壁樋: ｶｰVP φ100を示す	[撤去]					室名札	[撤去]			ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ	[撤去]					WB: ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ (W3400×H1200) (5F: 1箇所)	[撤去]			NB: 掲示板 (W1800×H1500) (1F: 1箇所)	[撤去]			BB: 黒板 (W3400×H1200) (3F: 1箇所)	[撤去]					屋内消火栓	[※別途設備工事]			消火器ﾎﾞｯｽﾞ(埋込型)	[撤去]			床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所)	[撤去]																					
凡例																																																																																																													
	撤去建具を示す																																																																																																												
	改修建具を示す																																																																																																												
	既設建具を示す																																																																																																												
[存置]																																																																																																													
	LGS下地壁撤去を示す																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	LGS+ (片面) GB-R (7) 9. 0 [7舎]																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	LGS+ (両面) GB-F (7) 21+21 [7舎]																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	LGS+ (両面) GB-F (7) 15+15 [7舎]																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	LGS+ (両面) GB-F (7) 9+9 [7舎]																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	鉄筋コンクリート壁撤去を示す (※特記無き限り、(7) 120とする)																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	壁樋: ｶｰVP φ100を示す																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	室名札																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	WB: ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ (W3400×H1200) (5F: 1箇所)																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	NB: 掲示板 (W1800×H1500) (1F: 1箇所)																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	BB: 黒板 (W3400×H1200) (3F: 1箇所)																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	屋内消火栓																																																																																																												
[※別途設備工事]																																																																																																													
	消火器ﾎﾞｯｽﾞ(埋込型)																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
	床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所)																																																																																																												
[撤去]																																																																																																													
改修後 屋根伏図					<table><tr><td colspan="2">凡例</td></tr><tr><td></td><td>新設建具を示す</td></tr><tr><td></td><td>改修建具を示す</td></tr><tr><td></td><td>既設建具を示す</td></tr><tr><td></td><td>LGS (65) 下地壁新設を示す (※特記なき限りL-1とする) ※表層仕上: GB-F、GB-R、FK→EP塗</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>ﾌﾗｼﾞ壁: (片面) GB-R (7) 12. 5+9. 5</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>水廻りPS: (片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>耐火1H壁: (両面) GB-F (7) 12. 5+12. 5</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>耐火1H+遮音壁: GW (7) 50+ (片面) GB-F (7) 12. 5+12. 5 (片面) GB-F (7) 12. 5+12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>遮音壁: GW (7) 50+ (両面) GB-S (7) 12. 5+9. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>(両面) GB-R (7) 12. 5+12. 5</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>(両面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>(片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3 (片面) GB-R (7) 12. 5+12. 5</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>遮音壁: GW (7) 50+ (片面) GB-S (7) 12. 5+9. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3 (片面) GB-R (7) 12. 5+12. 5</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>自立型間仕切壁: (片面) GB-R (7) 12. 5+9. 5 (片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>壁樋: ｶｰVP φ100を示す</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>ﾀｲﾝA (案内板)</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>ﾀｲﾝB (室名ﾀｲﾝ: 平付型)</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>ﾀｲﾝC (ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ: 平付型)</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>ﾀｲﾝD (ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ: ｶｯﾁｬｸﾞｼｰﾄ貼)</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>点字ﾀｲﾌﾟ、誘導ﾀｲﾌﾟを示す (ｽﾃﾝﾚｽ鋼)</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>WB: ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞﾊﾞﾙ</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>屋内消火栓</td></tr><tr><td colspan="2">[※別途設備工事]</td></tr><tr><td></td><td>消火器ﾎﾞｯｽﾞ(埋込型)</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所)</td></tr><tr><td colspan="2">[新設]</td></tr><tr><td></td><td>床レベルを示す (特記なき限りFL=±0とする)</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>工事範囲外を示す</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>					凡例			新設建具を示す		改修建具を示す		既設建具を示す		LGS (65) 下地壁新設を示す (※特記なき限りL-1とする) ※表層仕上: GB-F、GB-R、FK→EP塗	[新設]			ﾌﾗｼﾞ壁: (片面) GB-R (7) 12. 5+9. 5	[新設]			水廻りPS: (片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3	[新設]			耐火1H壁: (両面) GB-F (7) 12. 5+12. 5	[新設]			耐火1H+遮音壁: GW (7) 50+ (片面) GB-F (7) 12. 5+12. 5 (片面) GB-F (7) 12. 5+12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3	[新設]			遮音壁: GW (7) 50+ (両面) GB-S (7) 12. 5+9. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3	[新設]			(両面) GB-R (7) 12. 5+12. 5	[新設]			(両面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3	[新設]			(片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3 (片面) GB-R (7) 12. 5+12. 5	[新設]			遮音壁: GW (7) 50+ (片面) GB-S (7) 12. 5+9. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3 (片面) GB-R (7) 12. 5+12. 5	[新設]			自立型間仕切壁: (片面) GB-R (7) 12. 5+9. 5 (片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3	[新設]			壁樋: ｶｰVP φ100を示す	[新設]			ﾀｲﾝA (案内板)	[新設]			ﾀｲﾝB (室名ﾀｲﾝ: 平付型)	[新設]			ﾀｲﾝC (ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ: 平付型)	[新設]			ﾀｲﾝD (ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ: ｶｯﾁｬｸﾞｼｰﾄ貼)	[新設]			点字ﾀｲﾌﾟ、誘導ﾀｲﾌﾟを示す (ｽﾃﾝﾚｽ鋼)	[新設]			WB: ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞﾊﾞﾙ	[新設]			屋内消火栓	[※別途設備工事]			消火器ﾎﾞｯｽﾞ(埋込型)	[新設]			床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所)	[新設]			床レベルを示す (特記なき限りFL=±0とする)				工事範囲外を示す		
凡例																																																																																																													
	新設建具を示す																																																																																																												
	改修建具を示す																																																																																																												
	既設建具を示す																																																																																																												
	LGS (65) 下地壁新設を示す (※特記なき限りL-1とする) ※表層仕上: GB-F、GB-R、FK→EP塗																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	ﾌﾗｼﾞ壁: (片面) GB-R (7) 12. 5+9. 5																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	水廻りPS: (片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	耐火1H壁: (両面) GB-F (7) 12. 5+12. 5																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	耐火1H+遮音壁: GW (7) 50+ (片面) GB-F (7) 12. 5+12. 5 (片面) GB-F (7) 12. 5+12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	遮音壁: GW (7) 50+ (両面) GB-S (7) 12. 5+9. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	(両面) GB-R (7) 12. 5+12. 5																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	(両面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	(片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3 (片面) GB-R (7) 12. 5+12. 5																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	遮音壁: GW (7) 50+ (片面) GB-S (7) 12. 5+9. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3 (片面) GB-R (7) 12. 5+12. 5																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	自立型間仕切壁: (片面) GB-R (7) 12. 5+9. 5 (片面) GB-S (7) 12. 5+ｸﾞﾗｽﾞﾐﾅ化粧板 (7) 3																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	壁樋: ｶｰVP φ100を示す																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	ﾀｲﾝA (案内板)																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	ﾀｲﾝB (室名ﾀｲﾝ: 平付型)																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	ﾀｲﾝC (ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ: 平付型)																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	ﾀｲﾝD (ﾋﾞ'ｸﾞﾀｲﾝ: ｶｯﾁｬｸﾞｼｰﾄ貼)																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	点字ﾀｲﾌﾟ、誘導ﾀｲﾌﾟを示す (ｽﾃﾝﾚｽ鋼)																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	WB: ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞﾊﾞﾙ																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	屋内消火栓																																																																																																												
[※別途設備工事]																																																																																																													
	消火器ﾎﾞｯｽﾞ(埋込型)																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	床下点検口 (600×600) (1F: 2箇所)																																																																																																												
[新設]																																																																																																													
	床レベルを示す (特記なき限りFL=±0とする)																																																																																																												
	工事範囲外を示す																																																																																																												
<table><tr><td rowspan="4">訂正</td><td>令和 年 月 日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>工事名称</td><td colspan="2">図面番号</td><td colspan="2">令和 7 年 6 月</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>図面名称</td><td>縮尺</td><td rowspan="2">7</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>屋根伏図 (改修前・改修後)</td><td>A1 1/100 A3 1/200</td><td colspan="2">京 都 大 学 施 設 部</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>					訂正	令和 年 月 日					工事名称	図面番号		令和 7 年 6 月							図面名称	縮尺	7								屋根伏図 (改修前・改修後)	A1 1/100 A3 1/200	京 都 大 学 施 設 部																																																																												
訂正	令和 年 月 日						工事名称	図面番号		令和 7 年 6 月																																																																																																			
							図面名称	縮尺	7																																																																																																				
							屋根伏図 (改修前・改修後)	A1 1/100 A3 1/200		京 都 大 学 施 設 部																																																																																																			




西立面図 1/100



南立面図 1/100




東立面図 1/100




北立面図 1/100


凡例				外部仕上										特記事項		
	工事範囲外を示す	記号	部位	仕上		記号	部位	仕上		記号	部位	仕上		※外壁面の汚は撤去すること		
-----	シーリング 目地を示す (PS:25×10)	(A)	傾斜屋根	7×3製亜鉛メッキ鋼板瓦棒葺 (P)0.4		[存置]	(F)	飾りタ	SUS製HL仕上	[存置]	(K)	目隠しルーバー	ST製SOP塗		[存置]	
▼	代替進入口	(B)	ハコバツト	AL製笠木		[存置]	(G)	底A	コンクリート打放し+外装薄塗材E	[存置]	(L)	花壇	せつ器質二丁掛りタ		[存置]	
		(C)	外壁A	せつ器質二丁掛りタ		[存置]	(H)	底B	スチール製タタキ樹脂焼付塗装	[存置]	(M)	手摺	SUS製HL仕上		[存置]	
		(D)	外壁B	コンクリート打放し+外装薄塗材E			(I)	屋外階段A	レンガ 舗装	[存置]						
		(E)	縦樋	か-VPφ100		[撤去]	(J)	屋外階段B	コンクリート打放し	[存置]						
訂正	令和 年 月 日											工事名称	図面番号	令和 7 年 6 月		
												図面名称	縮尺			
												立面図 (改修前)	A1 1/100 A3 1/200	8		
														京 都 大 学 施 設 部		




西立面図 1/100



南立面図 1/100



東立面図 1/100



北立面図 1/100

凡例				外部仕上							外壁下地補修リスト(参考値)		
	工事範囲外を示す	記号	部位	仕上	記号	部位	仕上	記号	部位	仕上	項目	数量(合計)	補修方法
-----	シーリング 目地を示す (PS:25×10)	[新設] (A)	傾斜屋根	《既鋼板面》下地処理+遮熱塗料	[新設] (F)	飾りタ	—	[既設のまま] (K)	目隠しルーバー	DP塗替	ひび割れ部補修(吹付面)	15.0 (㎡)	自動式低圧球*杉樹脂注入工法
▼	代替進入口: 三角シル	[新設] (B)	バルコニー	—	[既設のまま] (G)	底A	《既吹付面》下地処理+下地調整材 (C-1塗)+複層塗材E吹替	(L)	花壇	《既タタ面》高圧洗浄	浮き補修(タタ面)	7.5 (㎡)	アンカーボルト*部分球*杉樹脂注入工法
		(C)	外壁A	《既タタ面》高圧洗浄	(H)	底B	—	[既設のまま] (M)	手摺	—	※施工前に外壁調査を行うこと		
		(D)	外壁B	《既吹付面》下地処理+下地調整材 (C-1塗)+複層塗材E吹替	(I)	屋外階段A	高圧洗浄						
		(E)	縦樋	か-VPφ100	[新設] (J)	屋外階段B	高圧洗浄						
訂正	令和 年 月 日										図面番号	令和 7 年 6 月	
											9		
												京 都 大 学 施 設 部	

