

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

施設部管理課

工事名称 京都大学(北部)先端フィールド科学教育研究拠点新営その他機械設備工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質問事項	回答
1	M-0003	断面図の1階北白川倉庫、2階化学・森里海実験室、3階研究員・学生等執務スペースが天井無しとなっています。機器は標準品で配管及びダクト類は塗装またはラッキングと考えてよろしいですか。	よろしい。
2	M-0110	4階ダクト平面図に共創ホール設置の機器及びダクトは指定色塗装とするとありますが、天井下に露出でダクト配管すると考えてよろしいですか。	ダクトは天井内施工とし、制気口は指定色塗装とする。
3	M-0203	4階空調配管平面図の共創ホールに室内機と冷媒・ドレン配管がありますが、天井内機器及び配管で塗装無しと考えてよろしいですか。	天井下露出部の空調機パネル、制気口のみ指定色塗装とすること。
4	M-0205	「5. ドラフトチャンバー排気ファン廻り」に実験盤(別途電気工事)の記載がありますが、平面図に位置の記載がございません。実験盤の位置が分かる資料をいただけますでしょうか。	M-0303記載の2EX-2が該当の実験盤となる。
		以下余白	

標記工事の設計図書について下記のとおり変更します。

No.	図面番号	指示事項
変更1	現場説明書 1号	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更2	現場説明書 3号	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更3	特-2	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更4	M-0105	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更5	M-0109	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。

変更6	M-0110	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更7	M-0201	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更8	M-0203	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更9	M-0402	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更10	M-0403	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
		変更に伴う別図データは本日（令和7年12月2日）に競争入札参加者に対し、 電子メールにて送付する。
		以下余白