

令和8年3月9日

質 疑 回 答 書 (設計図書)

京都大学施設部

工事名称 京都大学(桂)総合研究・管理棟等空調設備改修工事
標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	33枚の内 11号・12 号・15号	ダクトの図面がありません。天井隠ぺいダクト型室内機に接続するチャンバーBOX、キャンパス継手はOA, RA共に再利用でしょうか。	既設再利用とする。
2	33枚の内 11号・12 号・15号	天井隠ぺいダクト型室内機撤去において照明器具、火災報知器、スピーカー等が干渉することによって取り外し再取付け仮復旧など発生しますでしょうか。	既設再利用とする。 ただし施工中に本事象が発生する場合は別途検討を行う。

標記工事の設計図書について下記のとおり変更します。

No.	図面番号	指示事項
変更1	—	設計図書の一部が変更になりましたので、変更箇所を反映した別図のデータを本日(令和8年3月9日)中に競争入札参加者に対し電子メールにて送付します。 修正は赤線で記された場所を対象とします。
		以下、余白