

令和 7年 6月 30日

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

京都大学医学部附属病院
経 理 ・ 調 達 課

工事名称 京都大学 (南部) 外来診療棟改修機械設備 (加圧給水ポンプ) 工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	特記仕様書 (2), M-4	特記仕様書 (2) の排水設備に配管材料は図示によると明示されておりますが、図面番号M-4地下2階給排水設備平面図 (既設) の凡例には、排水管の項目がありません。排水管の管材を御指示下さい。又、既存の排水管の管材も不明です。御指示下さい。	既設排水管の管材は、硬質ポリ塩化ビニル管 (JISK6741) の40Aとする。
2	特記仕様書 (2)	特記仕様書 (2) の撤去工事にアスベストに関する撤去項目がありません。今回の撤去機器、配管、保温材等にはアスベストは含有されていないと考えて積算して良いのでしょうか、御指示下さい。	宜しい。
3			

標記工事の設計図書について下記の通り変更いたします。

No.	図面番号	指示事項
		以下余白