

令和8年8月7日

質 疑 回 答 書（ 設 計 図 書 ）

施設部管理課

工事名称 京都大学（南部）総合研究棟（医学部C棟）等改修その他機械設備工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質問事項	回答
1	特-001	石綿含有建材の調査についてですが、調査検体は何検体程度見込むものと考えればよろしいでしょうか。また、処分は別途と考えてよろしいでしょうか。	既存ダクトのパッキン等についてアスベストは含まれていないと思われるが、調査検体数、処分費用は別途協議する。
2	特-002, AM-018	換気機器のFE-R-4, FE-R-5についてですが、ドラフトチャンバー系統機器のため、特-002記載の塩化ビニル製送風機の仕様と同等品にて見込むものと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3	P-002, T-009	給水ポンプについてですが、P-002の新規ポンプは加圧給水ポンプユニットですが、既設ポンプは揚水ポンプとなっております。P-002記載分を正と考えてよろしいでしょうか。	PW-1およびPW-2は揚水ポンプを正とする。 図面番号P-002の機器表中のPW-1およびPW-2の記載が誤りにつき、別図の通り修正する。
		以下余白	

標記工事の設計図書について下記のとおり変更します。

No.	図面番号	指示事項
変更1	P-001	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更2	P-002	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更3	P-018	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更4	P-019	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更5	P-021	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更6	AM-002	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。

変更7	AM-003	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更8	AM-004	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更9	AM-005	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更10	AM-006	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更11	AM-007	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更12	AM-010	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更13	AM-011	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更14	AM-012	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更15	AM-013	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更16	AM-014	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。

変更17	AM-015	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更18	AM-016	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更19	AM-017	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更20	AM-018	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更21	AM-021	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更22	AM-022	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更23	AM-023	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更24	AM-024	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更25	AM-025	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更26	E-006	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更27	E-011	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。
変更28	E-013	別図のとおり図面を差替える。 変更箇所は別図を参照すること。

		変更に伴う別図データは本日（令和 8 年 8 月 7 日）に競争入札参加者に対し、 電子メールにて送付する。
		以下余白